

Boletim de Qualidade da Água para Rega Rede Primária do EFMA

Resultados laboratoriais Laboratório responsável: Cesab (Boletim n.º 18632)			Qualidade da água para rega (Anexo XVI, DL n.º 236/98)
Parâmetros	Unidades	Resultados	Conformidade
Alcalinidade	mg/L CaCO ₃	181	
Azoto amoniacal	mg/L NH ₄	>LD<LQ	0,039
Azoto Kjeldahl	mg/L N	1,6	
Azoto total	mg/L N	1,60	
Bicarbonatos	mg/L CO ₃ H ⁻	220	(a)
Boro	mg/L B	0,0400	●
Cálcio	mg/L Ca	51,8	
Cloretos	mg/L Cl	57	●
Dureza total	mg/L CaCO ₃	210	
Ferro total	mg/L Fe	0,0236	●
Fosfatos	mg/L P ₂ O ₅	<LD	0,008
Fósforo total	mg/L P	0,077	
Magnésio	mg/L Mg	20,4	
Manganês	mg/L Mn	0,0279	●
Nitratos	mg/L NO ₃	<LQ	1
Nitritos	mg/L NO ₂	0,1050	●
Potássio	mg/L K	5,57	
Razão de Absorção de Sódio (SAR)		1,3	●
Razão de Absorção de Sódio ajustada (SARaj)		2,6	
Sódio	mg/L Na	42,3	
Sólidos Dissolvidos Totais (SDT)	mg/L	330	●
Sólidos Suspensos Totais (SST)	mg/L	<LQ	3,0
Sulfatos	mg/L CO ₄	51	●
Coliformes totais	NPM/100 mL	138	
Coliformes fecais	NPM/100 mL	17	●

Nota: À exceção do SARaj os ensaios para determinação dos restantes parâmetros estão incluídos no âmbito da acreditação dos laboratórios.

Resultados de campo (Determinados com uma sonda multiparamétrica)			Qualidade da água para rega (Anexo XVI, DL n.º 236/98)
Parâmetros	Unidades	Resultados	Conformidade
Temperatura	°C	26,4	
pH	Escala Sorensen	8,4	●
Condutividade	µS/cm	637	●

- Inferior ao VMR (Valor Máximo Recomendado).
- Superior ao VMR e inferior ao VMA (Valor Máximo Admitido).
- Superior ao VMR. Para este parâmetro não se encontra definido um VMA.
- Superior ao VMA.

(a) O valor máximo recomendado nas Normas de Produção Integrada, para a maioria das culturas, é de 90 mg/L


(b) O VMA definido no Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98 é referente ao ferro dissolvido (5 mg/L Fe).

Data da Amostragem: 20-06-2018

Local de Amostragem: Pias

Áreas beneficiadas:

A albufeira de Pias constitui a origem de água dos blocos Figueiral Alto e Pias Alto, integrados no perímetro de rega de Pias.



Observações:

Os valores de bicarbonatos excedem o valor máximo recomendado nas Normas de Produção Integrada. Elevadas concentrações de bicarbonatos podem afetar o rendimento das culturas, dificultando a absorção de alguns nutrientes minerais.

Os resultados dos restantes elementos encontram-se dentro dos intervalos de valores expectáveis para esta tipologia de massas de água.

No documento "*Qualidade da Água - Informações Complementares*" a EDIA recomenda algumas medidas gerais para reduzir a concentração de sais nas massas de água.